

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уфимскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
г. Уфа Ул. Караидельская, 48, тел.(факс.) 8(347)256-87-25

(наименование территориального органа МЧС России)
(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 58 /1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности объекта запитки (комплекса зданий)
администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский
район Республики Башкортостан

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Уфимского района
по пожарному надзору от 07.06.2018 № 58 Салимова Р.С. была проведена проверка, в отношении
объекта защиты, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район,
Таптыковский сельсовет (с.Таптыково, д.Глумилино, д.Дебовка, д.Дубрава, д.Лекаревка, д.Осоргино)
главный государственный инспектор Уфимского района по пожарному надзору Салимов Рустэм
Сабирьянович, заместитель главного государственного инспектора Уфимского района по пожарному
надзору Галлямов Фидан Ривлинович

глава администрации сельского поселения Таптыковский муниципального района Уфимский
район Республики Башкортостан Каримов Тимур Рамилевич

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в результате проведения мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Расход воды на наружное пожаротушение в с.Таптыково, д.Глумилино, д.Дебовка, д.Дубрава, д.Лекаревка, д.Осоргино) менее 10 л/с	ст. 4, 68 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности «Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в городских округах, городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1».	01.05.2019	
2.	Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от одного гидранта с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более 200 м	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.6 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности «...Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п 9.11, по дорогам с твердым покрытием».	01.05.2019	

3.	Пожарные гидранты размещены на расстоянии более 2,5 м от края проезжей части	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.6 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности «Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части».	01.05.2019		
4.	Водоёмы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, не имеют подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года	ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 9.4 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности «Водоёмы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года». п. 78. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.05.2019		
5.	На территории поселений не обеспечено наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре	п. 16. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2019		
6.	Не разработаны муниципальные программы по обеспечению безопасности;	разработаны целевые вопросы пожарной безопасности;	ст. 6 п. 4. № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 настоящего Федерального закона. Ст. 63 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:...3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;	01.05.2019	
7.	Не обеспечено социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.	ст. 6 п. 4. № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 настоящего Федерального закона. Ст. 63 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:... 9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.	01.05.2019		
8.	в планах и программах развития территории не разработаны и не осуществлены мероприятия по	ст. 6 п. 4. № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; «Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых	01.05.2019		

	обеспечению безопасности образования муниципальной собственности	пожарной муниципальной и объектов муниципальной собственности	административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 настоящего Федерального закона». Ст. 63 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; 2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;		
9.	Не осуществление муниципального контроля в части ликвидации построек, соблюдению правил землепользования и застройки по утвержденной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории	обеспечено земельного поселения и выявления самовольных построек	п. 19, 20, ст. 14. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" «Вопросы местного значения городского, сельского поселения» "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ Ст. 8. «Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности» Ст. 30. «Правила землепользования и застройки» "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ Ст. 222. «Самовольная постройка»		
10.	Не обеспечено пользование территориями средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем	оснащение общего первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем	Ст. 19. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;		
11.	Не обеспечено мероприятий по пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов	включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов	Ст. 19. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;		
12.	Не обеспечено противопожарной пропаганды через средства информации, издания и специальной рекламной продукции, проведения выставок, конференций и использования	проведение пропаганды массовой информации, посредством распространения специальной литературы и продукции, тематических смотров, использования	Ст. 25. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" «Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности»		

	других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения			
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;


руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

"10" июля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:



Ф.Р. Галлямов

(должность, фамилия, инициалы)
государственного инспектора)

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

"10" июля 2018 г.